

Anlage zu Auftrag: 52200890

Auswertung der Ergebnisse

Art des Auftrags: Mikrobiologische Untersuchung auf Ps. Aeruginosa
Laufende Nummer: 1258
Kundennummer: A00714708INL
Wasserkörper / Objekt: 67063 / Ludwigshafen / Industriestraße 16, Sensus GmbH
Probenahme: 07.02.2022
Probenehmer: Frau Alexandra Peter
Probeneingang: 09.02.2022
Untersuchungsbeginn: 09.02.2022

Untersuchungsende: 09.02.2022

Ergebnisse

Probennummer	522003168	522003169	522003170	522003171	522003172	522003173	522003174	522003175
Bezeichnung	KW06 / 01	KW06 / 02	KW06 / 03	KW06 / 04	KW06 / 05	KW06 / 06	KW06 / 07	KW06 / 08
Probenvolumen [ml]	160	160	170	150	150	160	160	160
Pseudomonas Aeruginosa DIN EN ISO 16266	negativ	negativ	negativ	negativ	negativ	negativ	negativ	negativ

Probennummer	522003176	522003177						
Bezeichnung	KW06 / 09	KW06 / 10						
Probenvolumen [ml]	160	150						
Pseudomonas Aeruginosa DIN EN ISO 16266	negativ	negativ						

n.b. = nicht bestimmt

Jedes quantitative Messergebnis unterliegt der Messunsicherheit. Informationen erhalten Sie durch das Qualitätsmanagement unseres Institutes. Die Probenahme erfolgte nicht im akkreditierten Bereich der Eurofins Umwelt Südwest GmbH.

In den untersuchten Proben ist Pseudomonas aeruginosa nicht nachweisbar.