

Anlage zu Auftrag: 52205028

Auswertung der Ergebnisse

Art des Auftrags: Mikrobiologische Untersuchung auf Ps. Aeruginosa
Laufende Nummer: 1300
Kundennummer: A00714708INL
Wasserkörper / Objekt: 67063 / Ludwigshafen / Industriestraße 16, Sensus GmbH
Probenahme: 20.06.2022
Probenehmer: Herr Maik Müller
Probeneingang: 20.06.2022
Untersuchungsbeginn: 20.06.2022

Untersuchungsende: 23.06.2022

Ergebnisse

Probennummer	522019354	522019355	522019356	522019357	522019358	522019359	522019360	522019361
Bezeichnung	KW25 - 01	KW25 - 02	KW25 - 03	KW25 - 04	KW25 - 05	KW25 - 06	KW25 - 07	KW25 - 08
Probenvolumen [ml]	200	200	190	180	190	180	180	190
Pseudomonas Aeruginosa DIN EN ISO 16266	negativ	negativ	negativ	negativ	negativ	negativ	negativ	negativ

Probennummer	522019362	522019363						
Bezeichnung	KW25 - 09	KW25 - 10						
Probenvolumen [ml]	109	200						
Pseudomonas Aeruginosa DIN EN ISO 16266	negativ	negativ						

n.b. = nicht bestimmt

Jedes quantitative Messergebnis unterliegt der Messunsicherheit. Informationen erhalten Sie durch das Qualitätsmanagement unseres Institutes. Die Probenahme erfolgte nicht im akkreditierten Bereich der Eurofins Umwelt Südwest GmbH.

In den untersuchten Proben ist Pseudomonas aeruginosa nicht nachweisbar.