

Anlage zu Auftrag: 52207683

Auswertung der Ergebnisse

Art des Auftrags: Mikrobiologische Untersuchung auf Ps. Aeruginosa
Laufende Nummer: 1322
Kundennummer: A00714708INL
Wasserkörper / Objekt: 67063 / Ludwigshafen / Industriestraße 16, Sensus GmbH
Probenahme: 05.09.2022
Probenehmer: Herr Müller
Probeneingang: 05.09.2022
Untersuchungsbeginn: 05.09.2022

Untersuchungsende: 08.09.2022

Ergebnisse

Probennummer	522029023	522029024	522029025	522029026	522029027	522029028	522029029	522029030
Bezeichnung	KW36 - 01	KW36 - 02	KW36 - 03	KW36 - 04	KW36 - 05	KW36 - 06	KW36 - 07	KW36 - 08
Probenvolumen [ml]	140	140	150	140	150	130	150	150
Pseudomonas Aeruginosa DIN EN ISO 16266	negativ	negativ	negativ	negativ	negativ	negativ	negativ	negativ

Probennummer	522029031	522029032						
Bezeichnung	KW36 - 09	KW36 - 10						
Probenvolumen [ml]	150	130						
Pseudomonas Aeruginosa DIN EN ISO 16266	negativ	negativ						

n.b. = nicht bestimmt

Jedes quantitative Messergebnis unterliegt der Messunsicherheit. Informationen erhalten Sie durch das Qualitätsmanagement unseres Institutes. Die Probenahme erfolgte nicht im akkreditierten Bereich der Eurofins Umwelt Südwest GmbH.

In den untersuchten Proben ist Pseudomonas aeruginosa nicht nachweisbar.